

KURZBERICHT Nr. 2023-05-0548-K1

Version 1.de

Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 : 2021-09 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2021-05

Antragsteller	ALUMAT-Frey GmbH Im Hart 10 87600 Kaufbeuren
Bauart	Magnet-Bodendichtungen mit 2-füßigem Magnet
Produktbezeichnung	MHT 10 MHT 20
freie Fugenhöhe	4 mm
Prüfgrundlage	Gutachtliche Stellungnahme 2023-05-0548
Ergebnis	Bewertetes Schalldämm-Maß R_w (= $R_{w,p}$) $R_s \geq 38$ dB Ausführung gemäß Technischer Dokumentation und Prüfgrundlage MHT 10 und MHT 20
Gültigkeit	Laufzeit der o.g. Normen

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
15.11.2023

M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Michael Ewald
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG

Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D - 83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 674947 0
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Dr. Christoph Sinder

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ-Stelle nach
Landesbauordnung BAY 33
Notified Body No. 1644